



Dodatečné informace č. 1

Zadavatel:

Název zadavatele: **Obec Tlumačov**
Sídlo zadavatele: **Nádražní 440, 763 62 Tlumačov**
IČ: **002 84 572**
Právní forma: **obec**

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky: **Rozšíření sběrného dvora obce Tlumačov**
Druh veřejné zakázky: **veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce**
Druh výběrového řízení: **řízení neupravené zákonem o veřejných zakázkách**
Hlavní kód CPV: **45222000-9**

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona o veřejných zakázkách zastoupen společností INEXprojekt s.r.o., Riegrovo nám. 138, 767 01 Kroměříž, IČ: 27747701.

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Dotaz 1:

V celkovém výkazu výměr stavby se vyskytuje
pol. č. 30 SO 03 182303111 Doplnění ornice tl. do 15 cm - 4398 m².

Je zamýšleno, že tato položka je dodávkou ornice k položce rozprostření č. 29, ale má špatnou výměru, nebo kam má být tato výměra ornice doplněna?

Prosím o opravu výměry, případně o její vysvětlení.

Odpověď 1:

Ve výkazu výměr je u objektu SO 03 v položce č. 30 chybně uvedena výměra. Správně je výměra 1466 m². Tato položka je dodávkou ornice k položce č. 29.

Správné znění položky:

30	SO 03	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 15 cm	m2	1 466,00
----	-------	--------------	------------------------------	----	-----------------

Dodavatelé si při zpracování položkového rozpočtu sami opraví položku 30 u objektu SO 03 a nacení doplnění ornice ve výměře 1466 m².

V Kroměříži dne 17.6.2014

Ing. Michal Horák
INEXprojekt s.r.o.