



Dodatečné informace č.1

Zadavatel:

Název zadavatele: **Obec Tlumačov**
Sídlo zadavatele: Nádražní 440, 763 62 Tlumačov
IČ: 002 84 572
Právní forma: obec

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce chodníku okolo objektu č.p.90, ul.Masarykova, Tlumačov**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Druh výběrového řízení: řízení neupravené zákonem o veřejných zakázkách

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Dotaz 1:

Položka č. 20 Sanace podloží – výměna podloží do hl.20cm 50% plochy.....187,5 m2

Prosím o bližší specifikaci požadovaného materiálu do sanační vrstvy a o upřesnění manipulace se stávajícím výkopkem (odvoz, uložení, poplatek za skládku?)

Odpověď 1:

Pokud plán nebude vykazovat požadovanou únosnost dle výkresu č.103, tj. 30 MPa, bude provedena sanace výměnou podloží nesoudržným materiálem, tak aby jí bylo docíleno (štěrkodrt', betonový recyklát).

Předmětná položka obsahuje veškeré stavební činnosti směřující k dosažení požadovaného parametru (odkop zeminy, dopravu a uložení zeminy na skládku, dodávku sanačního materiálu, dopravu a rozprostření sanačního materiálu na stavbě, zhutnění, atd.).

V Tlumačově dne 26.5.2015



O B E C T L U M A Č O V
Nádražní 440
763 62 TLUMAČOV


.....
Petr Horka, starosta